

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1466/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà

Bộ Xây dựng nhận công văn số 119/CVTHH, ngày 26/11/2019 của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu siêu thị, văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở, xây dựng tại số 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:


Ngày 22/11/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2401/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 01 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình “Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng” xây dựng tại số 317 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội tại vị trí trục (4-6; D-F). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Tân Hồng Hà thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2401/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TT Lê Quang Hùng (dê b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG



Vũ Ngọc Anh