

Số : 437/BXD-KHCN
V/v: Luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế dam bao PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty Samsung Electronics Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận công văn số 15-S5/20, ngày 15/01/2020 của Công ty Samsung Electronics Việt Nam về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội, xây dựng tại lô B1-CC3 khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 13/01/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 126/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Samsung Electronics Việt Nam về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế đề thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội tại vị trí trực (5-6; G-II) và trực (10-11; G-H). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đổi với công trình nêu trên.

Trên đây là tra lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Samsung Electronics Việt Nam thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 126/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VĨ KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ

MÔI TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên,
- TT Lê Quang Hùng (để b/c).
- Lưu V.I, Vụ KHCN 



* Vũ Ngọc Anh

17