

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 827/BXD-KHCN

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Ban QLDA Quận Long Biên

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 627/CV-QLDA ngày 18/9/2013 của Ban QLDA Quận Long Biên về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho dự án “Xây dựng nhà tái định cư phục vụ nhu cầu di dân GPMB của Thành phố - N016B tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên – Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Ban QLDA Quận Long Biên, sau khi xem xét kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Công văn số 1797/PCCC&CNCH-P3 về việc thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang loại N2 thay thế buồng thang loại N1 của dự án Nhà tái định cư phục vụ di dân GPMB của thành phố tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên – N016B ngày 17/9/2013; Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho việc giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Đề nghị Ban QLDA Quận Long Biên tuân thủ các yêu cầu tại nội dung thẩm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ;


Các giải pháp bổ sung, thay thế đã được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được gửi về Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Ban QLDA Quận Long Biên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Trần Hữu Hà