

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 370/BXD-KHCN

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN  
06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 4037/XDCB ngày 18/9/2013 của Công ty Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 công trình nhà hỗn hợp HH1 tại phường 07, TP Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro, sau khi xem xét kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Công văn số 1799/PCCC&CNCH-P3 về việc thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trình nhà hỗn hợp HH1 tại phường 07, TP Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 17/9/2013; Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng chấp thuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Đề nghị Liên doanh Việt - Nga Vietsovetro tuân thủ các yêu cầu tại nội dung thẩm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ;

Các giải pháp bổ sung, thay thế đã được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được gửi về Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

