

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : **254**/BXD-KHCN  
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN  
06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư  
Thanh tra Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 30.214/BQLCDA ngày 09/5/2014 của Ban Quản lý các dự án đầu tư Thanh tra Chính phủ về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Ban cho dự án trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn II tại xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội, ngày 08/5/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 1004/PCCC&CNCH-P3 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang loại N1 và thang máy chở khách để đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy của dự án xây dựng trường Cán bộ thanh tra – giai đoạn 2. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho việc giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Ban Quản lý các dự án đầu tư Thanh tra Chính phủ tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- TT Bùi Phạm Khánh (đề b/c);  
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

