

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 381/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư SCIC – Bảo Việt

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 35/BSI-QLDA ngày 04/8/2014 của Công ty CP Đầu tư SCIC – Bảo Việt xin ý kiến về việc áp dụng quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho dự án Tháp Tài chính quốc tế (IFT) tại khu đất CC4, số 220 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, để giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD, đề nghị Chủ đầu tư lập luận chứng kỹ thuật chứng minh giải pháp thiết kế thay thế bổ sung để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình, chuyên Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ để thẩm duyệt. Bộ Xây dựng chỉ cho phép thiết kế thang N3 để thay thế thang N1 cho công trình nêu trên khi có văn bản thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ .

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Quý Công ty được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Đã ký

Nguyễn Trung Hòa