

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 2931 /BXD-KTXD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcV/v định mức công tác trát tường,
cột 2 lớp, dày 2,5cm.*Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014*

Kính gửi: Cục phục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1222/CPVNGĐ-TCKT ngày 06/10/2014 của Cục phục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao đề nghị hướng dẫn về định mức công tác trát tường, cột 2 lớp, dày 2,5cm. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Công tác trát phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-2:2012. Theo đó, chiều dày lớp vữa trát phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, độ phẳng của nền trát, loại kết cấu, loại vữa sử dụng và phương pháp thi công trát. Đối với trát tường, chiều dày khi trát phẳng thông thường không vượt quá 12 mm, khi trát với yêu cầu chất lượng cao không quá 15 mm và khi trát với yêu cầu chất lượng trát đặc biệt cao không quá 20 mm. Như vậy, đối với trường hợp Cục phục vụ ngoại giao đoàn nêu tại văn bản số 1222/CPVNGĐ-TCKT, cần phải làm rõ tính chất đặc thù của các công trình do Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý, dẫn đến phải trát tường với chiều dày lên đến 2,5cm. Từ đó, tư vấn thiết kế phải xây dựng quy trình kỹ thuật cho công tác này. Trên cơ sở đó, Cục phục vụ ngoại giao đoàn căn cứ vào quy định tại Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để thực hiện cho phù hợp.

Cục phục vụ ngoại giao đoàn – Bộ Ngoại giao căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG**THỨ TRƯỞNG***Đã ký***Bùi Phạm Khánh**