

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :547/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 2510/SYT-KHTC ngày 24/10/2014 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về vướng mắc thực hiện quy chuẩn 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) đối với công trình bệnh viện tối đa là 9 tầng (Phụ lục H, Bảng H4).

Về kiến nghị của Quý Sở đối với dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn có khối nhà khám chữa bệnh quy mô 15 tầng (khối nhà E) có địa điểm tại khu đồi Phai Trần thuộc 02 xã (xã Hoàng Đồng TP. Lạng Sơn và xã Hợp thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), chủ đầu tư đã lập luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn để thẩm duyệt. Ngày 17/10/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 2861/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung để thiết kế khối nhà điều trị nội trú 15 tầng – Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng thống nhất trên cơ sở kết quả thẩm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ để giảm bớt yêu cầu tại Phụ lục H, Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD) cho việc thiết kế khối nhà E (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) cao 15 tầng sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình thiết kế cũng như quá trình vận hành sử dụng công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Hữu Hà