

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **346**/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày **17** tháng **6** năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 16/CV-TD ngày 12/3/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương, về giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho dự án đầu tư xây dựng công trình tại ô đất C3 vị trí HH và CC1-1 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình nêu trên, ngày 13/02/2015 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 630/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với việc bố trí cầu thang N2 thay thế cầu thang N1 của Dự án “Trụ sở phường, chợ, hỗn hợp siêu thị dịch vụ thương mại và nhà ở”. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ về các giải pháp bổ sung thay thế, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 có giải pháp bổ sung thay thế loại thang N1 cho dự án “Trụ sở phường, chợ, hỗn hợp siêu thị dịch vụ thương mại và nhà ở” tại ô đất C3 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu