

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **348**/BXD-KHCN

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày **17** tháng **6** năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 412/CVDA ngày 27/02/2015 của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Hà Nội về đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với cầu thang N1 và sử dụng thang máy thông thường làm thang máy chữa cháy, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho việc thiết kế thang N2 để thay thế thang N1 cho công trình dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm xúc tiến thương mại và văn phòng cho thuê ngã 3 Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thuộc khu đô thị Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội). Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, đề nghị Quý Công ty gửi luận chứng nêu rõ các biện pháp bổ sung và giấy thẩm duyệt của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Cứu hộ về Bộ Xây dựng để xem xét.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu