

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : **334**/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày **16** tháng **6** năm **2015**

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN  
06:2010/BXD.


Kính gửi: Công ty TNHH Nhất Nguyên An

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 18/2015/CV-NNA ngày 25/5/2015 của Công ty TNHH Nhất Nguyên An về áp dụng quy chuẩn 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) đối với công trình bệnh viện tối đa là 9 tầng (Phụ lục H, Bảng H4).

Về kiến nghị của Quý Công ty đối với dự án bệnh viện Ngoại khoa Nam Sài Gòn, chủ đầu tư đã lập luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn để thẩm duyệt. Ngày 11/5/2015 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 2455/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung, thay thế cho việc bố trí bệnh viện phía trên tầng 9 của công trình Bệnh viện ngoại khoa Nam Sài Gòn. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng thống nhất trên cơ sở kết quả thẩm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ để giảm bớt yêu cầu tại Phụ lục H, Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD) cho việc thiết kế công trình bệnh viện Ngoại khoa Nam Sài Gòn cao trên 9 tầng sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo các yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu cũng như suốt quá trình vận hành sử dụng công trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



  
**Hoàng Quang Nhu**