

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : **339** /BXD-KHCN

Hà Nội, ngày **16** tháng **6** năm 2015

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN  
06:2010/BXD


Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su miền Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 148/CSM-ĐT ngày 03/4/2015 của Công ty Cổ phần Cao su miền Nam về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, tại Mục 4.15. QCVN 06:2010/BXD quy định: “...trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”.

Ngày 10/4/2015, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có Công văn số 2124 /PCCC&CNCH-P6 về PCCC đối với giải pháp bổ sung để bố trí đường không gian trần treo tầng trệt của công trình Cao ốc thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ ở. Theo đó đề xuất của Quý Công ty cơ bản đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đồng ý về PCCC đối với các giải pháp bổ sung để bố trí đường ống dẫn khí LPG trong không gian bên trên trần treo. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc giảm bớt yêu cầu tại Mục 4.15 (QCVN 06:2010/BXD) để bổ sung, thay thế bằng các giải pháp thiết kế được thẩm duyệt, đồng ý và các kiến nghị của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 2124/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

