

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **340**/BXD-KHCN

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày **16** tháng **6** năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc ALPHANAM

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 09/2015-ALPĐO ngày 02/04/2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc ALPHANAM về thẩm duyệt luận chứng PCCC sử dụng thang N2 thay thế thang N1 đối với dự án Tổ hợp căn hộ thương mại và dịch vụ khách sạn ALPHANAM LUXURY tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).


Về kiến nghị của Quý Công ty cho việc thiết kế thang N2 để thay thế thang N1 cho công trình Tổ hợp căn hộ thương mại và dịch vụ khách sạn Alphannam Luxury Đà Nẵng tại: Lô đất từ A1 – A6 Khu biệt thự cao cấp Redstar phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, đề nghị Quý Công ty gửi luận chứng nêu rõ các biện pháp bổ sung và giấy thẩm duyệt của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Cứu hộ về Bộ Xây dựng để xem xét.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề Quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *Uy*

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
X PHÓ VỤ TRƯỞNG



Hoàng Quang Nhu
Hoàng Quang Nhu