

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 664/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả

Bộ Xây dựng nhận công văn số 2302/UBND-QLĐT ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc đề nghị chấp thuận số tầng công trình thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thiết kế Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cao 13 tầng (cao trên 9 tầng - vượt quá quy định tại Phụ lục H – Bảng H4 – QCVN 06:2010/BXD), Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp TTP đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm định và trả lời tại Văn bản số 4177/PCCC&CNCH-P6 ngày 09/9/2015 về thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung, thay thế để bố trí Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả vượt quá 9 tầng. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho phép bố trí công năng bệnh viện trên 9 tầng (13 tầng) để bố trí tại các tầng 10, 11, 12, 13 các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường (bệnh nhẹ - người bệnh có thể tự di chuyển) và các tiện ích công cộng của bệnh viện.

2. Các yêu cầu bổ sung, điều chỉnh tại Văn bản số 4177/PCCC&CNCH-P6, cho thiết kế giải pháp ngăn cháy lan tại sàn tầng 10; các giải pháp thoát nạn; các hệ thống chữa cháy; hệ thống báo cháy tự động; giải pháp chống tụ khói (hút khói, điều áp buồng thang bộ, thang máy...); thang máy chữa cháy; hệ thống điện cấp cho PCCC, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; bố trí khoa nhi tại các tầng dưới và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan, Chủ đầu tư phải bổ sung trong hồ sơ thiết kế PCCC cho các bước tiếp theo để trình Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt theo quy định.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân TP. Cẩm Phả chỉ đạo Chủ đầu tư nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu về PCCC trong quá trình thiết kế, thi công lắp đặt...; thường xuyên duy tu bảo dưỡng công trình và trang thiết bị PCCC, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Hàng Quang Nhu