

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 590/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018


Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 343/2008/NNM-ĐT ngày 13/8/2018 của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới về chấp thuận giải pháp thiết kế hệ thống PCCC các công trình thuộc dự án Cải tạo môi trường Hồ Đầu Bông theo phương thức xã hội hóa, xây dựng tại phường Long Biên, Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất cho phép Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới áp dụng tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản 2016 Tiêu chuẩn về không gian ngầm (Standard on Subterranean Spaces) để thiết kế công năng văn phòng, thương mại và dịch vụ tại tầng hầm 01 của công trình nhà dịch vụ 1, nhà dịch vụ 2, nhà dịch vụ 3 thuộc Dự án Cải tạo môi trường Hồ Đầu Bông theo văn bản số 838/PCCC&CNCH-P6 ngày 21/6/2018 về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.


Ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn NFPA 520 đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phê duyệt để thiết kế công trình, Quý Công ty vẫn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Thiết kế công trình phải phù hợp, tuân thủ các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG**



Vũ Ngọc Anh