

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ
Khang Gia Land

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 117/CV-KGL ngày 25/12/2018 của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Khang Gia Land về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho việc bố trí đường ống dẫn khí LPG trong không gian trần treo của công trình Siêu thị tham gia bình ổn thị trường và thương mại dịch vụ, vui chơi, giải trí, chiếu phim, xây dựng tại số 240-242 Kha Vạn Cân (Phạm Văn Đồng), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Khang Gia Land đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 2260/PCCC&CNCH-P4 ngày 14/12/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: Mục 4.15 cho việc lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí LPG đi trong không gian bên trên trần treo của công trình Siêu thị tham gia bình ổn thị trường và thương mại dịch vụ, vui chơi, giải trí, chiếu phim nêu trên đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Khang Gia Land thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại văn bản số 2260/PCCC&CNCH-P4; tiếp tục bổ sung các thiết kế theo yêu cầu tại (Mục 2-văn bản số 2260/PCCC&CNCH-P4); tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật

về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VP, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**



Vũ Ngọc Anh