

Số: 439/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

V/v một số khó khăn, vướng mắc
trong quá trình quản lý Nhà nước
về vật liệu xây dựng tại Thành phố
Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4672/SXD-VLXD ngày 19/4/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp đánh giá chứng nhận phù hợp QCVN 16:2014/BXD theo phương thức 5.

Khoản 1, Điều 8, Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 quy định “*Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó*”. Trường hợp nếu sản phẩm, hàng hóa được đánh giá theo Phương thức 5 và được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD khi hết hiệu lực thì sẽ được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2017/BXD.

2. Về yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao chịu ẩm.

Sản phẩm tấm thạch cao thuộc mục VI *Vật liệu xây dựng khác* trong QCVN 16:2017/BXD được quy định 4 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu số 3 về độ hút nước (*chỉ áp dụng cho tấm thạch cao chịu ẩm, ốp ngoài, lớp lót trong nhà*). Như vậy, tấm thạch cao chịu ẩm ngoài yêu cầu chỉ tiêu số 1, 2, 4 như tấm thạch cao thông thường còn yêu cầu chỉ tiêu số 3.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Nguyễn Văn Sinh (đề b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh