

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **680**/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày **11** tháng **6** năm **2019**

V/v hướng dẫn xác định chiều rộng hành lang trong các công trình nhà ở và công trình công cộng

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 803/SXD-QLXD ngày 03/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về đề nghị hướng dẫn xác định chiều rộng hành lang trong các công trình nhà ở và công trình công cộng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Tiêu chuẩn TCVN 4319: 2012 không được trích dẫn trong hệ thống QCVN và các văn bản quy phạm pháp luật nên là tiêu chuẩn do Chủ đầu tư tự quyết định lựa chọn áp dụng cho công trình của mình (Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật). Phương thức áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng tuân thủ Thông tư số 18/2010/TT-BXD 15/10/2010, Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, quy định yêu cầu tính toán an toàn thoát người trên đường thoát nạn tại Phụ lục G. Theo đó chiều rộng hành lang thoát nạn phải được tính toán xác định theo số lượng người cần thoát nạn đi qua, căn cứ định mức người thoát nạn theo quy định. Tùy theo bậc chịu lửa của nhà và loại công trình, định mức này được lấy theo các giá trị và tính toán theo quy định tại Mục G2, Phụ lục G (QCVN 06:2010/BXD).

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án, công trình (Điều 15, Mục 4, điểm a).

Sở Xây dựng Vũng Tàu đã gửi các văn bản có liên quan kèm theo Công văn này, trong đó đã có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC số 103/TD-PCCC ngày 22/01/2019 của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Sở Xây

dụng Vũng Tàu căn cứ hồ sơ thiết kế PCCC đã được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thẩm duyệt để tiến hành các bước tiếp theo.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Vũng Tàu nghiên cứu xử lý hồ sơ theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLN, HĐXD, KHCN **W**

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG**



Wu Ngọc Anh