

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 847/BXD-KHCN
V/v Chiều cao trường học

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 485/UBND-QLDA ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh, xây dựng tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 30/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1037/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý về PCCC đối với các giải pháp bổ sung của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh để xây dựng Trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh cao 4 tầng, bao gồm: (1) Bố trí đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động chạy xung quanh 4 mặt của công trình, có chiều rộng tối thiểu 11 m đảm bảo tiếp cận các phòng học; (2) Các phòng học dành cho học sinh được bố trí từ tầng 3 trở xuống; (3) Lối thoát nạn; (4) Giải pháp ngăn cháy lan; (5) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế công trình cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thi công và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1037/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh