

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 852/BXD-KHCN
V/v Chiều cao trường học

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Ba Đình

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1151/UBND-BDA ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về chấp thuận chiều cao công trình trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xây dựng tại số 40-42 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 963/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung, tăng cường để thiết kế trường học vượt số tầng cao cho phép đối với trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Theo đó, đồng ý với các giải pháp về: (1) đường giao thông cho xe chữa cháy; (2) không gian chức năng: các phòng học được bố trí từ tầng 1 đến tầng 4; tầng 5 bố trí bếp ăn và các phòng chức năng khác; (3) giải pháp tăng cường thoát nạn; (4) giải pháp ngăn cháy lan; (5) trang bị phương tiện PCCC&CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế công trình cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình chịu trách nhiệm thực hiện thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 963/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh