

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 853/BXD-KHCN  
V/v Chiều cao trường học

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Ba Đình

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1152/UBND-BDA ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình trường Tiểu học Thành Công B, xây dựng tại 44 khu H, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 24/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 977/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý về PCCC đối với các giải pháp bổ sung của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình để xây dựng trường Tiểu học Thành Công B cao 6 tầng, bao gồm: (1) Bố trí đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động tiếp cận tới mọi vị trí hành lang hờ thuộc các tầng của công trình; (2) Các phòng học dành cho học sinh được bố trí từ tầng 3 trở xuống, từ tầng 4 đến tầng 6 không bố trí phòng học dành cho học sinh; (3) Lối thoát nạn; (4) Giải pháp ngăn cháy lan; (5) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung để thiết kế công trình trường Tiểu học Thành Công B có số tầng cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Ba Đình chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thi công và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 977/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**

(đã ký)

**Vũ Ngọc Anh**