

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 865/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y khoa Phụng Nghĩa

Bộ Xây dựng nhận công văn số 01/PN-LCPCCC, ngày 28/5/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y khoa Phụng Nghĩa về giải pháp tăng cường đảm bảo PCCC theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở gia đình kết hợp văn phòng cho thuê và phòng khám đa khoa Phụng Nghĩa, xây dựng tại số 241 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 17/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 923/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y khoa Phụng Nghĩa: (1) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 01 buồng thang bộ loại N2 thay thế thang N1 tại vị trí: trục (3-4; C-D) và (2) đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (3-4; C-D) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: (1) Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 đối với công trình Nhà ở gia đình kết hợp văn phòng cho thuê và phòng khám đa khoa Phụng Nghĩa.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển y khoa Phụng Nghĩa thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 923/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình

thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG**

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh