

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 867/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 135/2019/CV/BXD/MTPQ ngày 03/6/2019 của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc về các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu Premier Residences (tháp trung tâm) thuộc Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem, xây dựng tại Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 24/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 989/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đồng ý về các giải pháp bổ sung cho 01 buồng thang bộ loại N2 thay thế thang N1 tại vị trí: trục (6-8) cho công trình nêu trên.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N2 để thay thế thang loại N1 cho công trình Khu Premier Residences (tháp trung tâm) thuộc Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Khem.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại các văn bản số 989/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm

tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG**

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh