

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 966/BXD-KHCN

Hà nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

V/v áp dụng tiêu chuẩn đối với
sản phẩm đá xẻ thiên nhiên làm
bó vỉa

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai

Phúc đáp văn bản số 78/CV-TVGT ngày 10/6/2019 của Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai về việc áp dụng tiêu chuẩn đối với sản phẩm đá xẻ thiên nhiên làm bó vỉa, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 10797:2015 thử nghiệm bó vỉa bê tông đúc sẵn để thử nghiệm cho bó vỉa đá tự nhiên là ko phù hợp, do đây là hai loại vật liệu có bản chất hoàn toàn khác nhau, do đó các yêu cầu về tính chất vật liệu cũng như phương pháp thử sẽ có nhiều điểm khác nhau.

- Hiện nay trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia vẫn chưa có tiêu chuẩn áp dụng riêng đối với vật liệu bó vỉa bằng đá tự nhiên. Trường hợp muốn áp dụng TCVN 10797:2015 để thử nghiệm bó vỉa đá tự nhiên thì các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm sử dụng (sử dụng các giá trị chính của bó vỉa bê tông) phải được phê duyệt trong dự án.

- Để phù hợp đối với loại vật liệu bó vỉa bằng đá tự nhiên, hiện nay có thể áp dụng tiêu chuẩn “*BS EN 1343:2000 Kerbs of natural stone for external paving - equirements and test methods*” trong trường hợp các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử tương ứng trong tiêu chuẩn này được phê duyệt bởi nhà thiết kế và chủ đầu tư của các dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn đối với sản phẩm đá xẻ thiên nhiên làm bó vỉa, đề nghị Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Lào Cai và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ
KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG

**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG**

(đã ký)

Nguyễn Quang Minh