

Số: 1046/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 263/2019/BC-PVC ngày 10/7/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt về xin ý kiến chấp thuận biện pháp tăng cường giới hạn chịu lửa cho cốt thép chịu lực tại các dầm tầng hầm và các dầm tầng 3,4,5 của công trình Chung cư Phương Việt, xây dựng tại số 1002 đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

- Ngày 09/01/2019 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có Thông báo về việc yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung giải pháp tăng giới hạn chịu lửa cho các dầm tầng hầm và dầm tầng 3,4,5 thuộc dự án Chung cư Phương Việt tại Văn bản số 32/GĐ-GĐ1;

- Ngày 24/4/2019 Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Thông báo về việc yêu cầu Chủ đầu tư liên hệ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Bộ Xây dựng để lấy ý kiến về biện pháp khắc phục bổ sung yêu cầu thiết kế cho công trình nêu trên tại Văn bản số 344/HĐXD-TK;

- Ngày 10/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH có ý kiến tại Văn bản số 1345/PCCC&CNCH-P4, về giải pháp phun bổ sung vữa chống cháy có chiều dày 2 cm lên bề mặt bê tông của kết cấu dầm chịu lực trần tầng hầm, tầng 3, tầng 4, tầng 5 của công trình cơ bản đáp ứng, đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ kết cấu thép đạt 5 cm. Tuy nhiên, Cục đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt phải liên hệ cơ quan chuyên môn để tiến hành thẩm định, kiểm tra, đánh giá đối với giải pháp bổ sung nêu trên, đảm bảo chiều dày lớp vữa bảo vệ kết cấu thép đạt 5 cm đối với công trình cấp I theo yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD.

Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); căn cứ ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại văn bản số 1345/PCCC&CNCH-P4 và ý kiến của các đơn vị có liên quan, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về giải pháp của Chủ đầu tư nhằm triển khai xử lý khắc phục các tồn tại của công trình, đảm bảo lớp vữa chống cháy phù hợp với yêu cầu đối với công trình cấp I theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD; Chủ đầu tư phải tiến hành thẩm định, kiểm tra, đánh giá ... như yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại văn bản số 1345/PCCC&CNCH-P4.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Phương Việt thực hiện triển khai các bước tiếp theo phù hợp với các quy định, pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn phòng cháy

chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG**



Vũ Ngọc Anh