

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1059** /BXD-KHCN
V/v tăng cao công trình xây dựng
Trường mầm non

Hà Nội, ngày **25** tháng **7** năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và
thương mại Hùng Cường

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 97/CV-HC ngày 26/6/2019 của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Hùng Cường về nâng tầng cao công trình Trường mầm non thuộc dự án khu nhà ở 319 Bồ Đề, xây dựng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 05/6/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1078/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC và đồng ý với các giải pháp bổ sung để thiết kế trường học mầm non cao 04 tầng như sau: (1) Bố trí đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động tiếp cận tất cả các mặt của công trình; (2) đồng ý với việc bố trí công năng của công trình xây dựng Trường mầm non. Cụ thể, bố trí các phòng học cho trẻ từ tầng 2 trở xuống; tầng 3 bố trí các phòng nhạc, múa, thể chất, kỹ năng sống; Tầng 4 không bố trí các phòng dành cho học sinh (bố trí khối hành chính cho Ban giám hiệu và giáo viên...); (3) Đồng ý với giải pháp thiết kế lối thoát nạn của công trình; (4) Các giải pháp ngăn cháy lan; (5) Trang bị phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Căn cứ quy định tại QCVN 06:2010/BXD (Mục 1.1.7) và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng đồng ý với giải pháp bố trí công năng cho công trình để thiết kế trường học cao vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Hùng Cường chịu trách nhiệm thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng của công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và thực hiện các yêu cầu tại văn bản số 1078/PCCC&CNCH-P4. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Vũ Ngọc Anh