

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1149~~/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 455/2019/CV-VGR-PCCC ngày 19/7/2019 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về cho phép sử dụng buồng thang N3 thay thế N1 đối với công trình thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ, khách sạn và khu nhà ở chung cư tái định cư phục vụ dự án cải tạo khu B – khu chung cư Quang Trung, xây dựng tại phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 19/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1430/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP, đồng ý về PCCC đối với việc điều chỉnh kết cấu của khoang đệm và buồng thang bộ loại N3 trục (C-F; 4-5) của khu thương mại dịch vụ, khách sạn và trục (E-G; 11-3) của khu nhà ở chung cư phục vụ tái định cư thay thế buồng thang bộ của công trình. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN06:2010/BXD), Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang N3 để thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý tại các văn bản số 1430/PCCC&CNCH-P4 ngày 19/7/2019 và 824/PCCC&CNCH-P4 ngày 03/5/2019; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG**

