

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ~~1457~~/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View

Bộ Xây dựng nhận công văn số 59/2019/CV/THV, ngày 24/7/2019 của Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View về chấp thuận giải pháp kỹ thuật cho thang máy thông thường đáp ứng yêu cầu của thang máy chữa cháy đối với công trình Khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, căn hộ (kiểu khách sạn cho thuê), xây dựng tại số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 24/7/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1457/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View: đồng ý về các giải pháp PCCC bổ sung cho việc thiết kế 09 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại các vị trí: trục (T2B1)-(T2AF) khối nhà 2A; trục (T2B2.7-T2B3.8)-(T2BC) khối nhà 2B; trục (T2C2.7-T2C3.8)-(T2CC) khối nhà 2C; trục (T3B5)-(T3AF) khối nhà 3A; trục (T3B2.7-T3B3.8)-(T3BC) khối nhà 3B; trục (T3C2.7-T3C3.8)-(T3CC) khối nhà 3C; trục (T3D2.7-T3D3.8)-(T3DC) khối nhà 3D; trục (T4A11)-(T4AG-T4AH) khối nhà 4A; trục (T4B7-T4B9)-(T4BE) khối nhà 4B đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2007/BXD); căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy đối với công trình Khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, căn hộ (kiểu khách sạn cho thuê).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH khách sạn và du lịch Tây Hồ View thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1457/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm

tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG**

