

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~1254~~ /BXD-KHCN

V/v Ý kiến về giải pháp bổ sung thay
thế theo quy định tại QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân
An sinh Phúc Trường Minh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 2108/CV-ÁPTM 2019 ngày 21/8/2019 của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, xây dựng tại ô đất CV4-4, đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh Hà Nội đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt, chấp thuận tại Văn bản số 1687/PCCC&CNCH-P4 ngày 20/8/2019, theo đó đồng ý với luận chứng về PCCC để thiết kế bệnh viện cao trên 9 tầng phù hợp với đặc điểm công trình bao gồm: (1) Bố trí giao thông và thoát nạn: Giải pháp bố trí thang bộ thoát nạn từ tầng 1 đến tầng 4, từ tầng 5 đến tầng 7, từ tầng 8 đến tầng 10, tầng 11, tầng 12, tầng 13, tầng 14, tầng 15, tầng 16; Chiều rộng vế thang của các buồng thang bộ thoát nạn từ 1,5 đến 1,9 m; Hành lang thoát nạn chính tại các tầng có chiều rộng 2,4 m; Tầng 10 đến tầng 16 bố trí mỗi tầng 01 gian lánh nạn đảm bảo cho xe thang, xe chữa cháy có thể tiếp cận; Bố trí 02 thang máy chữa cháy đáp ứng vận chuyển lực lượng phương tiện PCCC từ tầng 1 đến tầng 16; (2) Giải pháp ngăn cháy lan và chống cháy lan: Các tầng nhà được ngăn bằng sàn bê tông cốt thép có GHCL không nhỏ hơn REI 150. Tại tầng 10 bố trí sàn ngăn cháy (có mái đua ra chiều rộng 1 m chạy xung quanh) với kết cấu bê tông cốt thép có GHCL REI 240; Cửa chống cháy lắp có GHCL tối thiểu EI 90; Tường buồng thang thoát nạn có GHCL REI 240, bản thang có GHCL REI 180; Tại vị trí các đường ống kỹ thuật xuyên sàn, tường ngăn cháy được chèn bịt kín bằng vật liệu ngăn cháy đảm bảo không làm giảm GHCL của sàn và tường; (3) đồng ý với các giải pháp hệ thống PCCC và tăng áp. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD) và ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp bổ sung đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho việc bố trí công năng xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh để xây dựng công trình vượt quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD) theo đúng các nội dung tại văn bản số 1687/PCCC&CNCH-P4 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện đa khoa tư nhân An sinh Phúc Trường Minh tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;

thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG**



Vũ Ngọc Anh