

Số : *123*/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày *12* tháng *9* năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận công văn số 20/2019/CV-HP, ngày 07/8/2019 của Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tòa nhà căn hộ - văn phòng dịch vụ - thương mại dịch vụ HH5-1, xây dựng tại khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 15/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1644/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội về chấp thuận các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình để thay thế yêu cầu tại Mục 5.14 – QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế 01 thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (X5; Y3-Y4) đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy đối với công trình nêu trên. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận đối với công trình Tòa nhà căn hộ - văn phòng dịch vụ - thương mại dịch vụ HH5-1.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1644/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KỸ THUẬT HỌC CÔNG NGHỆ VÀ**

