

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : *1231*/BXD-KHCN  
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung  
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC  
cho công trình

Hà Nội, ngày *12* tháng *9* năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH khách sạn du lịch dịch vụ  
Công đoàn Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận công văn số 31/CD-KHĐT ngày 23/8/2019 của Công ty TNHH Khách sạn du lịch dịch vụ Công đoàn Thanh Hóa về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nâng cấp xây dựng Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa (Tổ hợp Khách sạn dịch vụ Lam Sơn – Công đoàn Thanh Hóa), xây dựng tại số 2 đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Xây dựng trả lời như sau:


Ngày 22/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1733/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Khách sạn du lịch dịch vụ Công đoàn Thanh Hóa về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (6-7; D-E) khối Khách sạn 3 sao và trục (4-5; K-L) khối Khách sạn 5 sao. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Nâng cấp xây dựng Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Khách sạn du lịch dịch vụ Công đoàn Thanh Hóa thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1733/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN. *uj*

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ**



**Vũ Ngọc Anh**