

Số ~~1303~~/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày ~~M~~ tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Hồng Vận K&Q

Bộ Xây dựng nhận công văn số 11/CV-HV, ngày 11/7/2019 của Công ty TNHH Hồng Vận K&Q về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn Hồng Vận K&Q, xây dựng tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 30/8/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1848/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Hồng Vận K & Q về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trí trục (X1A-X1; Y6-Y9) và trục (X3-X5; Y2-Y4). Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Khách sạn Hồng Vận K&Q.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Hồng Vận K & Q thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các lưu ý bổ sung tại văn bản số 1848/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ

