

Số: 3568/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn thực hiện một số
nội dung trong Quy chuẩn 07:
2016/BXD và 01: 2019/BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1268/SGTVT-TĐ&QLCL ngày 18/6/2020 của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ về việc hướng dẫn một số nội dung trong Quy chuẩn QCVN 07-4: 2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông và QCVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về QCVN 07- 4: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông

- Tại bảng 3. Quy định kích thước tối thiểu mặt cắt ngang đường đô thị, mục 2.2.3 quy định “chiều rộng đường min đối với mỗi cấp đường” được hiểu như sau: Chiều rộng đường min (m) là chiều rộng mặt cắt ngang đường: bao gồm chiều rộng phần xe chạy, hè phố, dải an toàn (nếu có) và dải phân cách (nếu có).

2. Về QCVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

- Tại mục 2.6.11 có quy định: “Vị trí các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải đảm bảo tiếp cận thuận tiện và an toàn với hệ thống giao thông. Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất là 50m và nằm ngoài hành lang an toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ; Lối ra của cửa hàng xăng dầu mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên giao cắt với lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50 m”. Quy định này không quy định đối với khu vực ngoài đô thị.

- Việc xây dựng cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ theo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của Bộ Công Thương và phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về phòng chống cháy nổ được Bộ Công an thẩm duyệt và đáp ứng yêu cầu của QCVN 01: 2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc áp dụng quy chuẩn QCVN 07-4: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật –

Công trình giao thông và QCVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, đề nghị Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HTKT;
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

**TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh