

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 4208/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn, xác nhận sản phẩm  
bê tông khí chưng áp đạt giới hạn  
chịu lửa danh định

Kính gửi: Công ty Cổ phần bê tông khí Viglacera

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 203/VIG.AAC-TCHC ngày 28/9/2021 của Công ty Cổ phần bê tông khí Viglacera về việc đề nghị hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

STT 6, Bảng F1, Phụ lục F (Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu), QCVN 06:2021/BXD có ghi “*Tường Block bê tông khí chưng áp có khối lượng thể tích từ 480 kg/m<sup>3</sup> đến 1.200 kg/m<sup>3</sup>*”, điều này được hiểu sản phẩm Block, Tấm tường panel bê tông khí chưng áp đáp ứng được yêu cầu này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần bê tông khí Viglacera biết, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**VỤ TRƯỞNG**  
**VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**

(đã ký)

**Vũ Ngọc Anh**