

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 4830 /BXD-KHCN
V/v bố trí công năng trường học
phù hợp QCVN 06:2020/BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 92/BQLDAĐT XD ngày 09/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa về xin hướng dẫn về việc thiết kế số tầng các công trình trường học trên các khu đất thuộc địa bàn quận Đống Đa để phù hợp với QCVN 06:2021/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về thiết kế số tầng cao công trình phù hợp QCVN 06:2010/BXD

QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, quy định tại Bảng H4, phụ lục H liên quan đến số tầng lớn nhất hoặc chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép¹ lớn nhất của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập. Theo đó, chức năng chính của công trình trường học là (khối nhà học độc lập² hoặc các lớp học trong khối nhà có bố trí các chức năng phụ trợ như khu vực bếp ăn, khu hành chính ...) phải được bố trí đúng quy định tại Bảng H4, phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD. Theo đó:

1.1. Đối với trường mầm non:

- Khối nhà học² của trường mầm non chỉ được thiết kế cao không quá 3 tầng. Trong đó “ở tầng 3 chỉ được bố trí lớp dành cho các cháu lớn, các gian phòng dành cho học nhạc và thể dục, không gian chơi cho các cháu.

- Khối nhà bố trí phòng/lớp học và các chức năng phụ trợ của công trình trường học, nếu có chiều cao trên 3 tầng thì: (1) các phòng/lớp học, chỉ được bố trí từ tầng 3 trở xuống và tầng 3 chỉ được bố trí lớp dành cho các cháu lớn, các gian phòng dành cho học nhạc và thể dục, không gian chơi cho các cháu; (2) phía trên tầng 3 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ như: hành chính, bếp, kho ...).

1.2. Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông³:

- Khối nhà học² chỉ được thiết kế cao không quá 5 tầng.

- Khối nhà bố trí phòng/lớp học và các chức năng phụ trợ của công trình trường học, nếu có chiều cao trên 5 tầng thì: (1) các phòng/lớp học chỉ được bố

¹ Đối với các công trình trường học có thiết kế số tầng cao lớn hơn quy định tại QCVN 06:2021/BXD (Bảng H4, Phụ lục H), thì số tầng cao quy định tại Bảng H4, Phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD là chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép bố trí chức năng chính của trường học.

² Khối nhà học chỉ bố trí các phòng/lớp học cho học sinh.

³ Quy định này áp dụng đồng thời cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề cho đối tượng có cùng lứa tuổi học sinh phổ thông.

trí từ tầng 4 trở xuống; (2) phía trên tầng 4 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ như: hành chính, bếp, kho ...).

1.3. Ngoài các nguyên tắc tại 1.1 và 1.2 của công văn này, việc thiết kế số tầng cao của công trình trường học còn phải tính đến quy mô và bậc chịu lửa của công trình; đảm bảo phù hợp quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về thiết kế tầng hầm của công trình trường học, phải tuân thủ các quy định thiết kế PCCC và bố trí công năng tại QCVN 06:2021/BXD, QCVN 13:2018/BXD và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa được rõ và triển khai thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT



Vũ Ngọc Anh