

Số: /GCNĐKTN-BXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM**

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 23/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng chứng nhận:

1. Tên tổ chức: **TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Địa chỉ: số 243 Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02435535633 E-mail:

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Số đăng ký: 05/2025/TN/BXD.

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT NCUDKHKT PCCC CNCH;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- TT. Công nghệ Thông tin (website);
- Lưu: VT, VKHCNMTVLXD.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCNMT&VLXD**

Lê Trung Thành

PHỤ LỤC
LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

(Kèm theo Giấy chứng nhận số /CNĐKTN-BXD ngày / /2025
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT	Lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm vật liệu xây dựng	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
1.	Màn ngăn cháy, cửa cuốn, cửa trượt ngăn cháy: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E) Cửa đi, cửa sổ: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E) - Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)	TCVN 9383:2012 TCVN 9311-1:2024 EN 1634-1 :2014+A1 :2018 Bộ tiêu chuẩn EN 15269 EN 15269-1:2019 EN 15269-2:2024 EN 15269-3:2022 EN 15269-4:2025 EN 15269-5:2014+A1 :2016 EN 15269-7:2009 EN 15269-10:2011 EN 15269-11:2018+AC:2019 EN 15269-20:2020
2.	Cửa tầng thang máy ngăn cháy: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E) - Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)	TCVN 6396-58:2018 (EN 81-58:2003) TCVN 9311-1:2024
3.	Ống gió: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E)	ISO 6944-1:2024 TCVN 9311-1:2024 EN 15882-1:2011+A1:2017 EN 1366-1:2014+A1:2020
4.	Vách kính: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E) - Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)	ISO 3009:2003 EN 1364-1:2015 TCVN 9311-1:2024 EN 15254-4:2018
5.	Mặt dựng: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E) - Tính cách nhiệt, bức xạ nhiệt (EIW)	EN 1364-3:2014 EN 1364-4:2014 EN 15254-6:2014 TCVN 9311-1:2024

TT	Lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm vật liệu xây dựng	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
6.	Van ngăn cháy của hệ thống phân phối khí: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) - Tính toàn vẹn (E)	ISO 21925-1:2018 EN 1366-2:2015 EN 15882-2:2022
7.	Vật liệu bọc kết cấu chống cháy: - Tính chịu lực (R)	EN 16623:2015 ISO 834-10 :2014 ISO 834-11 :2014 EN 13381-8:2013 EN 13381-4:2013 TCVN 9311-6:2012 TCVN 9311-7:2012
8.	Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải: - Tính chịu lực (R) - Tính chịu lực, tính toàn vẹn, tính cách nhiệt (REI) Bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI) Bộ phận ngăn cách ngang chịu tải: - Tính chịu lực (R) - Tính chịu lực, tính toàn vẹn (RE) - Tính chịu lực, tính toàn vẹn, tính cách nhiệt (REI) Bộ phận ngăn cách ngang không chịu tải: - Tính toàn vẹn, cách nhiệt (EI)	TCVN 9311-1:2024 TCVN 9311-3:2012 TCVN 9311-4:2012 TCVN 9311-5:2012 TCVN 9311-8:2012 EN 15254-2 :2009 EN 15254-3 :2019 EN 15254-5 :2018 EN 15254-7 :2018 EN 1365-2 :2012 EN 1364-1 :2015 EN 1364-2 :2018 EN 1365-1 :2012

Ghi chú :

(*): Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật/quy chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn kỹ thuật /quy chuẩn kỹ thuật cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật /quy chuẩn kỹ thuật mới tương ứng.